

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

<b>Solicitante</b> <i>Applicant</i>	<b>INDÚSTRIA METALÚRGICA CAIEIRAS LTDA</b> Nome Fantasia: INDÚSTRIA METALÚRGICA CAIEIRAS CNPJ 74.455.858/0001-87 Rua José Primo Mollo, 71-B - Parque São Raphael - 07726-550 - Caieiras - SP - Brasil		
<b>Fabricante</b> <i>Manufacturer</i>	<b>INDÚSTRIA METALÚRGICA CAIEIRAS LTDA</b> Nome Fantasia: INDÚSTRIA METALÚRGICA CAIEIRAS CNPJ 74.455.858/0001-87 Rua José Primo Mollo, 71-B - Parque São Raphael - 07726-550 - Caieiras - SP - Brasil		
<b>Produto</b> <i>Product</i>	<b>Extintor de Incêndio</b>		
<b>Normas</b> <i>Standards</i>	NBR 15809		
<b>Regulamento</b> <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
<b>Data da Auditoria</b> <i>Audit Date</i>	22 e 23/03/2023		
<b>Nº Certificado</b> <i>Certificate #</i>	TNBR-29989	<b>Emissão Inicial:</b> <i>First Concession:</i>	08/07/2008
<b>Validade do Certificado</b> <i>Expiry Certificate Date</i>	<b>21/05/2023 – 20/05/2026</b>		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia  
Diretor Presidente



Barueri, 17/05/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

*The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.*

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	17/05/2023	Emissão inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2  
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2  
Pg.: 1 de 2 – Rev.: 00 – 17/05/2023

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

**Nº Certificado** TNBR-29989  
*Certificate #*

**Validade** 20/05/2026  
*Expiry Date*

### Informações Adicionais Additional Information

Marca <i>Brand</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Barcode</i>
Indústria Metalúrgica Caieiras	MC30ABC	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sobre-Rodas;</li><li>- Recarregável;</li><li>- Tipo de pressurização: Direta</li><li>- Código/número do projeto: MC30ABC</li><li>- Capacidade extintora: 10-A; 80-B:C</li><li>- Carga nominal: 30 Kg</li><li>- Agente Extintor: Pó Químico ABC</li><li>- Produto Inibidor: Monofosfato de Amônia – 55%</li><li>- PNC: 1,3 MPa</li></ul>	Não informado